



MEGJEGYZÉS

Az 54/2014 (XIII.5.) BM rendelet 140 § értelmében meglévő épületi rendeltetésének megváltozása során a villámcsapásokkal szembeni védelmei norma szerinti villámvédelemmel kell szigorítani.
Az épületi rendeltetése megváltozott esetén a villámvédelmi közzétételmentési eljárást kell követni.
Az MSZ EN 62305-1-4 szabvány szerinti közzétételmentés eredményeként az emberéletét elvesztésére vonatkozóan LP5V, és LP1V villámvédelmi rendszer kiépítésével kisebb érték adódik mint az előírt 100s.

A védettől tér a IV villámvédelmi fokozatnak megfelelően 40m sugarú góbjúba való szerkesztéssel kell kialakítani.

Az épületen ÖBÖ F-px-16 főjelzőföldben elhelyezett 2m-es 10/16 Alu fellegővúddal kerülnek elhelyezésre.

A fellegővúddal elhelyezett kábelvezeték rögzítési 80mm köröccel összekötve vezetékkel kötik össze.

A levelező vezeték 80mm köröccel 10mm köröccel összekötve vezetékkel kötik össze.

A levelező vezeték 80mm köröccel 10mm köröccel összekötve vezetékkel kötik össze.

A levelező vezeték 80mm köröccel 10mm köröccel összekötve vezetékkel kötik össze.

A levelező vezeték 80mm köröccel 10mm köröccel összekötve vezetékkel kötik össze.

JELMAGYARAZAT

- Ø16mm, 3m rudföldelés, érnívészvédelmi földelés
- 3m Ø16mm FeZn köröccel villámvédelmi földelés
- 1m Ø16mm Alu fellegő rúd
- Föld vizsgáló összekötő
- Összekötő és levelező vezeték, Ø8mm FeZn köröccel
- Ø10mm FeZn villámvédelmi földelés vezeték földelőkábelben
- FPN köldökdoboz

Alkalmazott érnívészvédelem: TN-S rendszer

A		Alapkiadás		Dátum:
MUNKASZÁM:	CSM-88/2017	LETERJEMTÉNY:	FORRÁSKÜT, PIAC TÉR 3. AGROKULTURÁLIS BEMUTATÓTEREM	TERVEZŐ: PÁTIK ISTVÁNNÉ OKL. VILÁMOSMÉRŐK V003-0216 Kecskeméti, Nagy László utca 4. sz. Tél: 76/5053-111, Mobil: 06-20-9406-209
MÉRÉTKARÁNY:	1:100	TERV:	VILLÁMVEDELMI HÁLÓZATI NYOMVONAL TERV	RAJZSZÁM: <i>GEV-2</i>
DATUM:	2017.11.6.	MÉRETELEZŐ:	-	
OLDALSZÁM:	1			
OLDAL:	1			

Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Jogosultlan felhasználás, más személynek történő átadása, másolatok készítése, sokszorosítása és digitális úton történő földözgészése csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet. A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidögzéséhez!